

FEGATEU  
BRUNO


Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

Servizio Gestione Clienti Fognature

OLF/gs



SMAT PROT. 16997  
DEL 11 MAR. 2014



Spett.le  
C.R. Consorzio Rete  
alla c. a. Arch. Marco BONERA  
c/o EUROPROJECT  
Via XXVI Aprile, 7/Q  
25021 Bagnolo Mella BS

Oggetto: Nuova struttura sanitaria in Venaria Reale – 1° lotto, richiesta parere preventivo scritto per allacciamento scarichi fognari. Comunicazione parere.

Con riferimento alla Vostra richiesta di parere in oggetto e facendo seguito ai colloqui verbali intercorsi durante i quali si sono ulteriormente precisate le materie di competenza di questa azienda, si esprime parere preventivo favorevole precisando quanto segue.

- L'esecuzione delle opere di allacciamento per il conferimento delle acque reflue, ad esclusione di quelle meteoriche, è subordinata al conseguimento di specifica autorizzazione rilasciata dal nostro Servizio Clienti Fognature in aderenza al Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- Sebbene la struttura in oggetto sia dimensionata per 40 posti letto e non siano previsti laboratori analisi e ricerca e che i dati da Voi forniti siano privi della dichiarazione attestante l'appartenenza alle categorie di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 18 aprile 2005, per cui viene a mancare la possibilità di classificare i reflui scaricati in fognatura come assimilabili a civili ai sensi del D.P.R. 227/2011; considerata l'origine dei reflui che saranno scaricati in pubblica fognatura ed il ricettore finale degli scarichi che è l'impianto di depurazione di Castiglione T.se (TO), non si ritiene opportuno prevedere alcun tipo di trattamento preventivo dei reflui.

Per ulteriori chiarimenti in merito si invita a far riferimento al nostro Servizio Gestione Clienti Fognature – p.i. Giacomo SAMPIERI – Tel. 011/4645232.

Distinti saluti.

SMA Torino S.p.A.  
Il Dirigente Servizio Gestione Clienti  
Dott. Alessandro PERONI