


DAL FG 1



Descrizione linea	RIVELAZIONE INCENDI	AUSILIARI	CENTRALE LUCI SICUREZZA
Fasi della linea	L2 N	L3 N	L1 N
Poli	2	2	2
Corrente nominale In [A]	16	16	16
Corrente regolata Ir [A]	1 " In = 16	1 " In = 16	1 " In = 16
Idiff [A] / Tdiff [s]	0,03 / 0,00	0,03 / 0,00	0,03 / 0,00
Potere d'interruzione [KA]	6,0	6,0	6,0
Sigla cavo	FG7QM1	FG7QM1	
Sezione fase [mm²]	2,5	2,5	
Sezione neutro [mm²]	2,5	2,5	
Sezione PE [mm²]	2,5	2,5	
Note			



