



**PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE CON  
AMPLIAMENTO E RIASSETTO FUNZIONALE  
DELLA CASA DI RIPOSO "CAP. LUIGI ZABERT"  
AI FINI DELL'ACCREDITAMENTO  
ISTITUZIONALE** (edificio den. Boero Nuovo)

RE. DGR 35/13259 del 14/08/09 - DGR 45/4248 del 30/07/2012  
VALFENERA, VIA F. BINELLI, 34

Proprietà / Committente:  
IPAR CAP. L. ZABERT  
VIA BINELLI, 34  
14017 - VALFENERA (AT)

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):  
Arch. Roberta CARDACI

Oggetto tavola:  
**Pianta Piano Terra**  
(Nucleo R.S.A. 20 Posti Letto)  
Impianto Idrico Antincendio

**GRUPPO DI PROGETTAZIONE:**

Responsabile progetto:  
**Ing. Fiore MAZZA**  
Ord. Ing. Prov. TO - n. 46647

Arch. GALLINA GIANFRANCO  
Ord. Arch. Prov. TO - n. 2029  
(Progettazione architettonica e strutturale)

Ing. TANNONE LUIGI  
Ord. Ing. Prov. TO - n. 45555  
(Progettazione impianti elettrici e speciali)

P.L. BASSO MAURIZIO  
Collegio P.L. Prov. TO - n. 1491  
(Progettazione impianti meccanici)

Scala:

1:100

Data:

Giugno 2014

nome file:

rev:

01

data:

Dic. 2014

redaz:

controllo:

autorizzazione:

Responsabile progetto:

n° tavola:

Livello progettazione:

☐ Progetto preliminare

☐ Progetto definitivo

☒ Progetto esecutivo

**A2**

NOTE: TUTTE LE APPARECCHIATURE DOVRANNO ESSERE INSTALLATE SECONDO LE MODALITÀ  
INDICATE DAI RISPETTIVI COSTRUTTORI.

**LEGENDA ANTINCENDIO**

--- TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE RETE ANTINCENDIO IN  
PEAD PN 16 - UNI EN 12201  
PERI TRATTI INTERRATI CON PROFONDITÀ INTERRAMENTO  
A QUOTA -0,80 M E POZZETTI SFEBZIONE OGNI 20 M

--- TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE RETE ANTINCENDIO IN  
ACCIAIO ZINCATO UNI EN 10255 PERI TRATTI IN VISTA

● IDRANTE SOPRASUOLO UNI EN 14384 DN 80  
+ 2 x UNI 70 CON SCARICO ANTIGELO + KIT CASSETTA  
CON ROTOLO UNI 70 DA 20 M E LANCIA UNI 70

● GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA V.V.F. 1 x UNI 70 DN 80  
SECONDO UNI 10779 CON CASSETTA DA ESTERNO AVVENTE:  
- Valvola di sicurezza tarata a 12,0 bar  
- Valvola di riflusso a 3"  
- Valvola di intercettazione a valvolina a 3"  
- Drenaggio antigelo (disconnettore di scarico)  
- Cartello di segnalazione

● IDRANTE A MURO UNI 45 SECONDO UNI EN 671-2  
CON ROTOLO DA M 20,0 - LANCIA FRAZIONATA  
ATTACCO DN 40

□ POZZETTO ISPEZIONE

□ COLLARE REI NEGLI ATTRAVERSAMENTI  
DELLE COMPARTIMENTAZIONI

CM N° COLONNA MONTANTE RETE ANTINCENDIO IN  
ACCIAIO ZINCATO UNI EN 10255

PIANO TERRA  
R.S.A. 20 P.L.  
(10 camere doppie)

